



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΤΗΛ: 210 – 4592593  
EMAIL : [bargiataki@tzaneio.gov.gr](mailto:bargiataki@tzaneio.gov.gr)

Αριθμ. Πρωτ.: 4783

Πειραιάς: 28-03-2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών για την Συντήρηση  
των Πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	02 / 04 / 2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Γ

## ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

### Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την Συντήρηση – Αναγόμωση των Πυροσβεστήρων με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή** .
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας [bargiataki@tzaneio.gov.gr](mailto:bargiataki@tzaneio.gov.gr) . Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

<b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b>
<b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b>
<b>3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b>

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr)).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**  
( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )

<b>Α.Ε.</b>	<b>ΑΔΑ</b>	<b>Προϋπολογισμός</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ</b>	<b>ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>
1323	ΨΑΦ44690Κ - Δ70	4.884,00 € πλέον Φ.Π.Α .	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ</b>  ( Συντήρησης , Αναγόμωσης , Υδραυλικής δοκιμής κελύφους )	Υπηρεσία	<b>ΤΜΗΜΑ :</b> <b>Τεχνική Υπηρεσία</b>	ΤΜΗΜΑ : Τ.Υ. ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : <b>210-4592200 &amp; 210- 4592130</b> ( <u>κο Σίδηρη Πέτρο</u> , Προϊστάμενο Τεχνητού Τμήματος )

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Γ΄

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**
- **δωροδοκία**
- **απάτη**
- **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**
- **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**
- **Είναι φορολογικά ενήμερος**
- **Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

5. Γλώσσα: **Ελληνική**

6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**  
**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ .**

**Θέμα:** Εργασία συντήρησης, ελέγχου και επισκευής πυροσβεστικών μέσων των εγκαταστάσεων του Τζανείου Νοσοκομείου και του πολυιατρείου Δραπετσώνας

A.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ IV.1 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 618/43/05 ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΑ 17230/671/05:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΚΩΔ.ΥΛΙΚΩΝ	Τεμ.	Τ.Μ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εργασία Συντήρησης Πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως φορητούς 2 kg - 3 kg		50	5,00	250,00
2	Εργασία Συντήρησης Πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kg		200	6,00	1.200,00
3	Εργασία Συντήρησης Πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 kg		20	7,00	140,00
4	Εργασία Συντήρησης Πυροσβεστήρων ( CO2) φορητούς 5 kg & 6 kg		50	5,00	250,00
5	Εργασία Συντήρησης Πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 6 kg		50	7,00	350,00
6	Εργασία Συντήρησης Πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 6 kg & 12 kg		40	7,00	280,00
7	Εργ. Συντ. Πυροσβεστήρων τροχήλατων ξηράς κόνεως 25 kg & 50 kg		5	10,00	50,00
8	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπ. εφαρμογής 12 kg & 50 kg		8	12,00	96,00
9	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, τροχήλατου 25kg		4	12,00	48,00
ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ					<b>2.664,00</b>
					+ Φ.Π.Α

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου και η πλήρωση αζώτου στους πυροσβεστήρες κόνεως και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στον πυροσβεστήρα και τα εξαρτήματα του .

**Β. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ V.1 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 618/43/05 ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΑ 17230/671/05**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** (απαραίτητη κάθε 5 χρόνια από το έτος κατασκευής των πυροσβεστήρων κόνεως και αφρού και κάθε 10 χρόνια για τους πυροσβεστήρες CO2)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΚΩΔ.ΥΛΙΚΩΝ	Τεμ.	Τ.Μ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, φορητού 6kg		50	10,00	500,00
2	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, οροφής 6kg		10	10,00	100,00
3	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, οροφής 12kg		5	16,00	80,00
ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ				<b>680,00</b>	
					+ Φ.Π.Α

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ (Β):**

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία συντήρησης και η αντικατάσταση του κατασβεστικού μέσου στους πυροσβεστήρες. Η πυροσβεστική σκόνη που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι αποκλειστικά τύπου Α.Β.С.Е. 40%, ή ανώτερη

Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ VI.1 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 618/43/05 ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΑ 17230/671/05 ΠΡΟΣΟΧΗ: (απαραίτητη κάθε 10 χρόνια από το έτος κατασκευής του κελύφους του πυροσβεστήρα)

Υδραυλική δοκιμή κελύφους και αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, φορητού

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΚΩΔ.ΥΛΙΚΩΝ	Τεμ.	Τ.Μ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Υδραυλική δοκιμή κελύφους & αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, φορητού 6kg		10	15,00	150,00
2	Υδραυλική δοκιμή κελύφους & αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, φορητού 12kg		5	20,00	100,00
3	Υδραυλική δοκιμή κελύφους & αναγόμωση πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) φορητούς 5 & 6kg		20	12,00	240,00
4	Υδραυλική δοκιμή κελύφους & αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, οροφής 6kg		10	15,00	150,00
5	Υδραυλική δοκιμή κελύφους & αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, οροφής 12kg		30	20,00	600,00
6	Υδραυλική δοκιμή κελύφους & αναγόμωση πυροσβεστήρα PGA φορητού και τοπικής εφαρμογής 2,2kg & 3,5 kg		30	10	300,00
ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ				<b>1.540,00</b>	
				+ Φ.Π.Α	



Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία αναγόμωσης και η υδραυλική δοκιμή του κελύφους του πυροσβεστήρα από αναγνωρισμένο Κέντρο Επανελέγχου Δοχείων Πίεσης .

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (A+B+Γ): 4.884,00 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α**

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- α) Σε κάθε πυροσβεστήρα χρεώνεται είτε η διαδικασία Α ή η Β, ή η Γ σε καμία περίπτωση δύο ή τρεις μαζί.
- β) Εάν κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ακατάλληλοι πυροσβεστήρες, αυτοί θα αποσυμπιέζονται, θα σημαδεύονται και θα επιστρέφονται στο Νοσοκομείο προς καταστροφή
- γ) Κατά την παράδοση εκδίδεται υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/86), ορθής συντήρησης και καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων, από την Αναγνωρισμένη Εταιρεία.

Σημείωση: Όλοι οι πυροσβεστήρες βάσει νομοθεσίας, έχουν διάρκεια ζωής 20 έτη, υπόκεινται σε υδραυλική δοκιμή κελύφους κάθε 10 έτη, αναγομώνονται κάθε 5 έτη και συντηρούνται ετησίως.

Σημείωση: Όλοι οι πυροσβεστήρες βάσει νομοθεσίας, πρέπει να είναι πιστοποιημένοι ως συγκροτήματα κατά 97/23 ΕΚ (σήμανση CE). Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 3, ενώ οι τροχήλατοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 1866.

Σημείωση: Κατά την διάρκεια συντήρησης των πυροσβεστήρων των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου , η εταιρεία θα παρέχει πυροσβεστήρες για προσωρινή κάλυψη χωρίς επιπλέον χρέωση.

Σημείωση: Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εκτελούνται θα πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά της εταιρείας , που να είναι εγκεκριμένα από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας από τη Δ/ση Ανάπτυξης και από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης συντηρητών πυροσβεστήρων.

Σημείωση:

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν ανταλλακτικά προκύψουν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο.

- Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
- Τόπος παραλαβής παράδοσης είναι η εγκατάσταση του νοσοκομείου
- Η εργασία παραλαβής των πυροσβεστήρων θα γίνει από τη θέση που είναι εγκατεστημένοι .
- Η εργασία παράδοσης θα γίνει στην θέση που ήταν εγκατεστημένοι
- Όλες η εργασία θα γίνουν σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα δοθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου.