



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμ.Πρωτ. 5328

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Πειραιάς: 30-3-2026

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΜΠΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΤΗΛ: 210 – 4592157

Email: e.tsampi@tzaneio.gov.gr

**Πρόσκληση –Εκδήλωση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών**

- ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ)
- ΦΡΕΟΝ

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ</b>    | Ανοικτή   |
| <b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</b> | Η χαμηλότερη τιμή                               |
| <b>ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>   | 6-4-2026  |
| <b>ΩΡΑ:</b>                 | 12:00 μ.μ.                                      |
| <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ</b>      | Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ΠΡΟΪΣΤ.<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ<br>ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ |
| Β. ΚΟΣΚΙΝΑ            | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ               |

## **ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**

### **Έχοντας υπόψη:**

**1.** Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

**1.1.** Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »  
( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

**1.2.** Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

**1.3.** Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

**1.4.** Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

**1.5.** Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

**1.6** Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ΠΡΟΪΣΤ.<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ<br>ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ |
|                       |                                   |
| Β. ΚΟΣΚΙΝΑ            | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ               |

## ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας [e.tsampi@tzaneio.gov.gr](mailto:e.tsampi@tzaneio.gov.gr)** Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ΠΡΟΪΣΤ.<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ<br>ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ |
|                       |                                   |
| Β. ΚΟΣΚΙΝΑ            | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ               |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b> | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b> |
| <b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>                       | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b> |
| <b>3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>                      | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b> |
| <b>4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>                          | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b> |

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr))

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ΠΡΟΪΣΤ.<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ<br>ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ |
|                       |                                   |
| Β. ΚΟΣΚΙΝΑ            | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ               |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

| Α.Ε.           | ΑΔΑ            | Προϋπολογισμός | ΕΙΔΟΣ   | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   |
|----------------|----------------|----------------|---|---|
| 1046/26-3-2026 | P5ΣΗ46906Κ-ΞΩΥ | 12.0000€       | ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ<br>(ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΘΕΞΕΩΝ) | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ<br>ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210-<br>4592130 |
| 1054/26-3-26   | 9Ψ4Υ46906Κ-Χ7Δ | 3.500,00€      | ΦΡΕΟΝ 70 ΚΙΛΑ                                     | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ<br>ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210-<br>4592130 |

## ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ΠΡΟΪΣΤ.<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ<br>ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ |
|                       |                                   |
| Β. ΚΟΣΚΙΝΑ            | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ               |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
  - δωροδοκία
  - απάτη
  - τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
  - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ΠΡΟΪΣΤ.<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ<br>ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ |
|                       |                                   |
| Β. ΚΟΣΚΙΝΑ            | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ               |

- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

**Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.**

Γλώσσα: **Ελληνική**

3. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαιρέση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
4. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. «Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016)

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ΠΡΟΪΣΤ.<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ<br>ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ |
| Β. ΚΟΣΚΙΝΑ            | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ               |

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

**Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ´**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ<br/>ΕΝΤΟΛΗΣ</b> | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br/>ΕΙΔΟΥΣ</b> | <b>ΤΙΜΗ<br/>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ<br/>ΑΝΑ<br/>ΤΕΜΑΧΙΟ<br/>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ<br/>ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b> | <b>ΤΙΜΗ<br/>ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b> | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ<br/>ΕΜΠΟΡΙΟΥ</b> | <b>GMDN</b> | <b>ΕΟΦ</b> |
|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>ΠΡΟΪΣΤ.<br/>ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ</b> | <b>Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ<br/>ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ</b> |
| <b>Β. ΚΟΣΚΙΝΑ</b>             | <b>ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ</b>                |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

### **ΑΕ 1046 Ψυγείο νεκροτομείου δύο (2) θέσεων, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:**

1. Χωρητικότητας δύο θέσεων σε δύο επίπεδα.
2. Δύο ανεξάρτητες πόρτες με κλειδαριά.
3. Κατασκευασμένο, εσωτερικά και εξωτερικά, από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 AISI 304.
4. Να διαθέτει εσωτερική οπή εξόδου για πλύσιμο/απολύμανση.
5. Μόνωση υψηλής πυκνότητας πολουρεθάνη 40kg/m<sup>2</sup>, πάχους 70 mm τουλάχιστον.
6. Θερμοκρασία λειτουργίας από -5°C έως +10°C, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +32°C.
7. Να διαθέτει 4 τροχούς με δυνατότητα ακινητοποίησης των δύο εμπρός.
8. Να διαθέτει δύο ανεξάρτητα φορεία να εφαρμόζουν σε τηλεσκοπικούς βραχίονες από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 AISI 304, διαστάσεων 215×65cm (B×Y) τουλάχιστον.
9. Να διαθέτει ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη.
10. Ο πίνακας ελέγχου να διαθέτει κεντρικό διακόπτη, πλήκτρο εσωτερικού φωτισμού, πλήκτρα ρύθμισης θερμοκρασίας, πλήκτρο για έλεγχο της προγραμματισμένης θερμοκρασίας και οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας ακρίβειας 0,1 °C και τουλάχιστον 4 διαγνωστικές λυχνίες, για συμπιεστή, ανεμιστήρα, απόψυξης και σωστής λειτουργίας μοτέρ.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ΠΡΟΪΣΤ.<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ<br>ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ |
|                       |                                   |
| Β. ΚΟΣΚΙΝΑ            | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ               |

11. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό σε περίπτωση απόκλισης της θερμοκρασίας και σε περίπτωση σφαλμάτων.
12. Να διαθέτει αυτόματη απόψυξη.
13. Να διαθέτει σύστημα ψύξης τύπου “monoblock”, τοποθετημένο στο επάνω μέρος με ερμητικά κλειστό συμπιεστή, αερόψυκτο συμπυκνωτή και αεριζόμενο εξατμιστή, με ψυκτικό υγρό R290 (CFC-Free).
14. Ο συμπιεστής να έχει ισχύ 0,5kW με ψυκτική ισχύ 1300W τουλάχιστον.
15. Τάση λειτουργίας: 220V/50Hz.
16. Να διαθέτει κυκλοφορητή για ομοιόμορφη θερμοκρασία εντός του θαλάμου.
17. Διαστάσεις περίπου : 95×250×190cm (Π×Β×Υ), ±5%.
18. Βάρος 330 κιλά περίπου.
19. Προαιρετικά να μπορεί να δεχθεί εκτυπωτή.
20. Η συσκευή να βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα 2006/42/CE, 2014/30/CE και 2014/35/CE.
21. Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001, ISO 13485 και η συσκευή να διαθέτει CE Mark.
22. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 13485 και να εφαρμόζει Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων – ΔΥ8δ/Γ.Π. 1348/2004.
23. Να περιλαμβάνονται όλες οι τεχνικές εργασίες που απαιτούνται (περιλαμβανομένης της απομάκρυνσης των παλαιών) για την πλήρη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ΠΡΟΪΣΤ.<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ<br>ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ |
|                       |                                   |
| Β. ΚΟΣΚΙΝΑ            | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ               |

24. Εγγύηση καλής λειτουργίας από την ημερομηνία τοποθέτησης –παραλαβής στο Νοσοκομείο δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη και να παραδοθούν τα εγχειρίδια χειρισμού στην ελληνική –αγγλική γλώσσα

25. Να κατατεθεί κατάλογος εργασιών και τιμοκατάλογος όλων των ανταλλακτικών και τυχόν εκπτώσεων.

#### **ΑΕ 1054 ΦΡΕΟΝ**

1. ΦΡΕΟΝ R404A ΚΙΛΑ : 40

2. ΦΡΕΟΝ R410A ΚΙΛΑ : 30

φρέον κατάλληλο για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών μηχανημάτων κλιματισμού των κεντρικών ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων , μαγειρείων κτλ

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ΠΡΟΪΣΤ.<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ<br>ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ |
|                       |                                   |
| Β. ΚΟΣΚΙΝΑ            | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ               |